

TEST CERTIFICAAT

Testen uitgevoerd door: **J.K.B.Janssen Keurings Bedrijf vof**

Locatie: **J.K.B.Janssen Keurings Bedrijf**

Afdeling: **Algemeen**

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen


Omschrijving:	Kolomboormachine	Getest door:	P JANSSEN
Type :	Klasse I	Testinstrument:	MultiPAT XE W21-0827
Testobject Nr:	014020	Testcode:	2732109200
Merk:	Ferm	2e Testcode (MP (XE))	r222111111
Serienummer:		Testdatum:	25-5-2009

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele controle			Goed
Teststroom Beschermingsleiding	10	A	Informatie
Weerstand Beschermingsleiding	0.38	Ohm	Goed
Isolatie weerstand	>99.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	<1	mA	Goed

Notities:

Eindresultaat: **Goed**

Handtekening:



Printdatum 7-5-2010